

Antworten zu Fragen bei TOP 8

Herr Heeg fragte im Zusammenhang mit dem aktuellen Baubericht, weshalb das Abrüsten an der Denkmalfassade des Hauptgebäudes in dieser Woche erfolgt. Die Arbeiten an den Dachbereichen des Hauptgebäudes befinden sich noch in der Fertigstellung. Er fragte, ob für Letzteres nicht das Gerüst erforderlich sei.

Antwort vom Fachdienst Hochbau:

Die Zuarbeit zum Bauausschussbericht erfolgte in der 21.KW. Hier befanden sich die Dacharbeiten in der Fertigstellung.

Das Abrüsten erfolgt nunmehr, wie ausgeführt, in der 22.KW.

Herr Heeg fragte im Zusammenhang mit dem aktuellen Baubericht, weshalb die Ausschreibung für die Erdarbeiten aktuell vorbereitet werden würde. Aus seiner Sicht wäre das viel zu spät und hätte schon längst passieren müssen.

Antwort vom Fachdienst Hochbau:

Die Freigabe des LV Tiefbauarbeiten erfolgt erst nach Erteilung der Baugenehmigung bzw. nach Prüfung der Statik. Durch den Prüfenieur können Anpassungen oder Änderungen gefordert werden, obwohl es sich hier um eine „Standard-Gründung“ handelt. Daraus folgende Änderungen im Leistungsverzeichnis und somit in der Kostenschätzung sind nicht auszuschließen.

Die Unterlagen für die Ausschreibung (Freihändige Vergabe) wurden soweit vorbereitet, dass, sobald die Genehmigung vorliegt, mit dem Vergabeverfahren begonnen werden kann.